

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 10 марта 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: инженера ООО "Премиум - 1" В. В. Мукомолов,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование канализационного стояка по адресу: Амурский б-р, 49, кв. 8
В результате обследования выявлено: что квартиры расположенна на 4 этаже
подъезда № 1. Визуально наблюдается ржавые подтеки и следы коррозии, в результате
чего подтопляет кв. № 5, 16.

Вывод: требуется замена канализационного стояка и гребенки под полом Д - 50 мм.

Инженер ООО "Премиум 1"

В. В. Мукомолов

Мастер ООО "Премиум "

А. В. Яловая

