

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 20 марта 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая,
главного энергетика ООО "Премиум " Д. В. Акимова

произвели обследование системы освещения придомовой территории и входных групп, расположенного в МКД по ул. Л-Толстого, 34. В результате обследования установлено, что светильники имеют видимые повреждения наружных плафонов, часть светильников неисправна. Необходимая освещенность не обеспечена.

Вывод: требуется произвести ремонт эл. освещения придомовой территории и входных групп.

Мастер ООО "Премиум "

А. В. Яловая

Главный энергетик ООО "Премиум "

Д. В. Акимов