

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

T/Ф 915930

« 31 » 04 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
составила настоящий акт о том, что по адресу: **Л.Толстого 44 кв. 4**
произошел износ заполнения (высыпание и растрескивание) межпанельных
швов, в результате - происходит затекание осадков в квартиру.
Вывод: требуется ремонт межпанельных швов квартиры **4**.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.