ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134 т/ф 915930

«03» 04 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
**Серышева 76 в квартире 44 происходит течь стояка холодного водоснабжения по микротрещинам.**
Вывод: требуется замена стояка **холодного** водоснабжения через перекрытие из квартиры 44 в подвал.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.