

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 24 августа 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " Т. Б. Куматренко

провели обследование подвального помещения подъезда № 3 МКД по ул. Джамбула, 16
В результате обследования выявлено: подвал подтоплен сточными водами,
ощущается сильный запах канализации. При обследовании приемного колодца
подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

Т. Б. Куматренко