

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 31 июля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков ГВС в квартирах № 31,38 по ул. Л.Толстого ,36.
В результате обследования выявлено: стояк гвс выполнены из полипропилена
визуально наблюдается течь и разрушение верхнего слоя.

Вывод: требуется замена стояков гвс в квартирах № 31,38.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая