

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

T/Φ 915930

04.11.2017₂

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Серышева 54, при обследовании козырьков над входами в подъезды и
крылец выявлено: разрушение железобетонных плит атмосферными
осадками, отсутствие водосточных желобов, разрушение ступеней на
крыльцах.

Требуется ремонт козырьков над входами в подъезды с устройством водоотливов и ремонт ступеней на крыльцах.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.

[Handwritten signature]