

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

04 декабря 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловой

произвели обследование стояков отопления в кв. 30,36 МКД № 74 по ул. Серышева.
В результате обследования установлено: стояки выполнены из полипропилена и
находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие длительной эксплуатации,
произошла разгерметизация участка трубопровода.

Вывод: требуется замена стояков отопления в кв. 30,36.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум"



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая