

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премииум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 7 декабря 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премииум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премииум " А. В. Яловая

провели обследование подвального помещения подъезда № 2 МКД по ул. Серышева, 76
В результате обследования выявлено: подвал подтоплен сточными водами,
ощущается сильный запах канализации. При обследовании приемного колодца
подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

Мастер ООО "Премииум"

Мастер ООО "Премииум "



Т. Б. Куматренко

А. В. Яловая