

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 12 июля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум" Куматренко Т. Б.,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков ГВС, ХВС в кв. № 47 по ул. Серышева, 72
В результате обследования выявлено: стояк г/в из полипропилена
визуально наблюдается разрушение верхнего слоя .

Вывод: требуется замена стояков гвс, хвс.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая