

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 30 мая 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум " Т. Б. Куматренко,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование стояка ливневой канализации по адресу Некрасова, 55
подъезд № 1. В результате обследования выявлено: визуально наблюдается течь и
многочисленные следы коррозии.

Вывод: требуется замена стояка ливневой канализации $D = 108$ мм.

Мастер ООО "Премиум "

Мастер ООО "Премиум"



А. В. Яловая

Т. Б. Куматренко