

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 05 июня 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум" Т. Б. Кумстренко,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование стояков центрального отопления в 3-х комнатных квартирах № 73,74,77,78,81,82,85,86,89,90,93,94,97,98,101,102,105,106, арендаторы, подвал по ул. Серышева, 72. Стояки отопления металлчестные, прогревались не равномерно в отопительный сезон были жалобы.

Вывод: требуется замена стояков отопления в 3-х комнатных квартирах № 73,74,77,78,81,82,85,86,89,90,93,94,97,98,101,102,105,106, арендаторы, подвал.

Мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум"



Т. Б. Куматренко

А. В. Яловая