

« 3 » 07 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
составила настоящий акт о том, что по адресу: **Шмидта 7**, над квартирой 39
произошел износ кровельного ковра, вздутие и растрескивание рулонного
покрытия, в результате чего произошло затекание осадков в квартиру.
Вывод: требуется замена кровельного покрытия над квартирой 39.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.

