

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

«21» 03 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Джамбула 4 кв. 23, 26, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 45, 48 при обследовании
стояков центрального отопления, выполненных из стали выявлено: из-
за длительной эксплуатации произошло заужение сечения в результате
возникновения коррозии металла.

Вывод: требуется замена стояков центрального отопления в квартирах **23, 26, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 45, 48** до подвала.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

