

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

T/Φ 915930

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Джамбула 4, при обследовании розлива холодного водоснабжения
выявлено: частичное разрушение розлива под 3-4 подъездами, возникшее
вследствие длительной эксплуатации. На металлической трубе розлива
отопления имеются свищи и коррозия.
Требуется частичная замена розлива холодного водоснабжения под 3-4
подъездами.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.