

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 08 апреля 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум " В. В. Мукомолова,
главного энергетика ООО "Премиум" Д. В. Акимова

провели обследование ВРУ и отключающего рубильника системы электроснабжения дома № 12 по ул.Джамбула. В результате обследования выявлено, что контакты рубильника оплавлены, рубильник не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Вывод: требуется замена рубильника.

Инженер ООО "Премиум "

В. В. Мукомолов

Главный энергетик ООО "Премиум "

Д. В. Акимов

