

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 20 февраля 2016 г

**АКТ  
аварийной ситуации**

Комиссия в составе мастера ООО "Премиум" Т. Б. Куматренко,  
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояка ГВС в квартире № 19,26 по ул. Льва Толстого, 36  
В результате обследования выявлено: стояк металлический, визуально наблюдается  
подтёки и многочисленные следы коррозии.

**Вывод: требуется замена стояка ХВС через перекрытие.**

Мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум "



Т. Б. Куматренко

А. В. Яловая