ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

«10» 02 2016 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум»
провела обследование и составила настоящий акт по адресу:
Л.Толстого 46 кв. 61 при обследовании **стояка горячего водоснабжения, выполненного из материала полипропилен,** выявлено отслоение наружного слоя, течь по микротрещинам.
Вывод: требуется замена аварийного участка горячего водоснабжения через перекрытие в квартирах 61, подвал.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум»
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.