

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 20 января 2016 г


**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: инженера ООО "Премиум - 1" В. В. Мукомолов,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование канализационного стояка по адресу Шмидта, 15 кв. 2,3, подвал. В результате обследования выявлено: в квартире № 2 визуально наблюдается раскол крестовины. В подвале наблюдается трещина на канализационном лежаке.

Вывод: требуется замена канализационного стояка Д - 100 мм в квартирах № 2,3 и частичная замена канализационного лежака в подвале Д = 110 мм.

Мастер ООО "Премиум "



А. В. Яловая