

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 27 октября 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование подвального помещения МКД по ул. Л. Толстого, 36
В результате обследования выявлено: подвал подтоплен сточными водами,
ощущается сильный запах канализации. При обследовании приемного колодца
подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум"



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая