

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

T/Φ 915930

« 09 » 09 2016 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Герасимова 5 при обследовании теплового узла, в подвале дома выявлено:
вследствие длительной эксплуатации вентильные задвижки в элеваторном
узле не обеспечивают функцию запорной арматуры, а также для регулировки
температуры обратной сетевой воды в системе отопления дома требуется
установка балансировочного клапана в контуре элеватора на обратный
трубопровод.
Вывод: требуется замена задвижек Д-80,

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.

