

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

T/Φ 915930

« 26 » 09 2016 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Серышева 76 кв. 2, 3, 6, 7, 10, 11 при обследовании стояков горячего и
холодного водоснабжения, выполненного из металла, выявлено: металл
покрыт коррозией, образовались свищи, а так же обнаружена течь стояка
горячего водоснабжения в квартире 7.
Вывод: требуется замена стояков горячего и холодного водоснабжения через
перекрытия в квартирах 2, 3, 6, 7, 10, 11, подвал.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.