

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 3 » 04 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
**Герасимова 5 в квартире 38 произошел порыв стояка
полотенцесушителя.**

Вывод: требуется замена стояка **полотенцесушителя.**
через перекрытие до подвала.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

