

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 2 » 24 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
составила настоящий акт о том, что по адресу: **Л.Толстого 42 кв. 2, 5, 7, 8, 10, 11** произошел износ заполнения (высыпание и растрескивание) межпанельных швов, в результате - происходит затекание осадков в квартиру.

Вывод: требуется ремонт межпанельных швов квартир: 2, 5, 7, 8, 10, 11.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В. 
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б. 