

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 13 » 04 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
составила настоящий акт о том, что по адресу: **Л.Толстого 42 кв. 1,2, 4, 5**
нарушены теплоизоляционные свойства наружной стены, в результате -
происходит промерзание торцевой стены.

Вывод: требуется утепление торцевой стены квартир: **1, 2, 4, 5.**

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

