

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 03 августа 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояка ГВС в квартирах № 7,14,21 по ул. Льва Толстого, 36.
Стояки выполнены из металла,визуально наблюдается многочисленные следы
коррозии и подтёков.

Вывод: требуется замена стояка ГВС.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая