

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 21 августа 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум" Т. Б. Кумстренко,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков центрального отопления в 3-х комнатных квартирах № 109,113,117,121,125,129,133,137,141,подвал по ул. Серышева, 72. Стояки отопления металлческие , прогревались не равномерно в отопительный сезон были жалобы.

Вывод: требуется замена стояков отопления в квартирах № 109,113,117,121,125,129,133,137,142,подвал.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая