

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 07 августа 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум" Т. Б. Кумстренко,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование стояков центрального отопления в 2-х комнатных квартирах № 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, арендаторы, подвал по ул. Серышева, 72. Стояки отопления металлические, прогревались не равномерно в отопительный сезон были жалобы.

Вывод: требуется замена стояков отопления в 2-х комнатных квартирах № 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, арендаторы, подвал.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум"



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая