

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 11 октября 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе мастера ООО "Премиум" Т. Б. Куматренко,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков центрального отопления по кухне
в квартирах № 81,86,92,98,104,110,116,122 по ул. Серышева,74.
Стояки отопления из прессового метапола, верхний слой разрушается.
В отопительный сезон наблюдались течи.

Вывод: требуется замена стояков отопления по кухне в квартирах
№ 81,86,92,98,104,110,116,122,арендатор, подвал, тех. этаж.

Мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум "



Т. Б. Куматренко

А. В. Яловая