

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 02 февраля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**


Комиссия в составе: мастера ООО "Премиум" Т.Б. Куматренко,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков ХВС, ГВС в квартирах № 52,56, арендатор
по ул. Серышева, 74 (по заявлению кв. 52).

Стояки ХВС, ГВС из металлопла, верхний слой разрушается, наблюдаются следы
подтеков.

Вывод: требуется замена стояков ХВС, ГВС в квартире № 52,56, арендатор.

Инженер ООО "Премиум - 1"



В. В. Мукомолов

Мастер ООО "Премиум "



А. В. Яловая