

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 20 февраля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум" Т. Б. Куматренко,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование приемка подъезда №3 МКД по ул. Серышева, 76А.
В результате обследования выявлено: приемок и элеваторный узел подтоплен
сточными водами, ощущается сильный запах канализации. При обследовании
приемного колодца подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум"



Т. Б. Куматренко

А. В. Яловая