

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 25 февраля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе мастера ООО "Премиум" Т. Б. Куматренко
главного энергетика ООО "Премиум" Д. В. Акимова

произвели обследование системы освещения мест общего пользования, расположенного в МКД по ул. Шмидта, 15. В результате обследования установлено, что светильники имеют видимые нарушения целостности корпуса, отсутствуют или разбиты защитные плафоны. Патроны (Е 27) разбиты, местами оплавленны.

Вывод: требуется произвести замену светильников МОП.

Мастер ООО "Премиум"




Т. Б. Куматренко

Главный энергетик ООО "Премиум"

Д. В. Акимов