

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 17 июля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование эл. узла системы отопления по адресу: Серышева, 72 1 ввод.
В результате обследования выявлено: что сужающие устройства соответствуют
расчетным.

Вывод: требуется установка балансировочного клапана Ду 20 мм на подъездное
отопление подъезда № 4 для исключения перегрева обратной
сетевой воды.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая