

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 12 июля 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: инженера ООО "Премиум - 1" В. В. Мукомолов,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование канализационного стояка по адресу Серышева, 72 подвал
подъезда № 5. В результате обследования визуально наблюдается течь
канализационной чугунной трубы, что приводит к подтоплению подвала.

Вывод: требуется замена канализационного стояка Д - 110 мм.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая