

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 5 » 06 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
составила настоящий акт о том, что по адресу: **Л.Толстого 44 с 1 по 5**
подъезд, отсутствует утепление входных дверей из-за чего нарушен
тепловой контур, в результате - происходит промерзание стен в тамбуре.
Вывод: требуется утепление входных дверей.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

