

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 29 мая 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояков ХВС, ГВС в кв. № 64,68,72 по ул. Серышева,72
Стояки ХВС, ГВС из метапола, верхний слой разрушается, наблюдается течь.

Вывод: требуется замена стояков ХВС,ГВС в кв. № 64,68,72.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая