

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 22 » 05 2017 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Джамбула 4 кв. 3, 7, 11, аптека, подвал вследствие длительной
эксплуатации, металлический стояк Д-15 утратил пропускную
способность теплоносителя, снизилась теплоотдача приборов отопления.
Вывод: требуется замена стояка отопления и полотенцесушителя.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

