

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 15 мая 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование квартир №141,142,143,144 по ул. Серышева,72.
В результате обследования установлено, что произошел износ
кровельного ковра, вздутие и растрескивание рулонного покрытия, в
результате чего произошло затекание осадков в квартиры.

**Вывод: требуется замена кровельного покрытия над квартирами № 141,
142,143,144.**

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая