

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 31 марта 2016 г.

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование выходов на кровлю

по ул. Л. Толстого 40

В результате обследования установлено, что произошел износ
кровельного ковра, вздутие и растрескивание рулонного покрытия, в
результате чего произошло затекание осадков в подъезды.

Вывод: требуется замена кровельного покрытия.

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум"



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая