

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 15 сентября 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: инженер ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолов,
мастера ООО "Премиум " Т. Б. Куматренко

провели обследование подвального помещения МКД по ул. Амурский б-р, 49
В результате обследования выявлено: подвал подтоплен сточными водами,
ощущается сильный запах канализации. При обследовании приемного колодца
подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

Инженер ООО "Премиум 1 "

Мастер ООО "Премиум "

В. В. Мукомолов

Т. Б. Куматренко