

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 13 сентября 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

Провели обследование розлива Ц/О по адресу: ул.Л. Толстого, 40.
Розлив металлический имеются многочисленные следы коррозий ,
наблюдается течь.

Вывод: требуется частичная замена розлива Ц/О.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая