

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 19 сентября 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая,
мастера ООО "Премиум " Т. Б. Куматренко

провели обследование подвального помещения МКД по ул. Л. Толстого, 40
В результате обследования выявлено: подвал подтоплен сточными водами,
ощущается сильный запах канализации. При обследовании приемного колодца
подпора не обнаружено.

Вывод: требуется прочистка выпуска канализации.

Мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум "



А. В. Яловая

Т. Б. Куматренко