

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 25 августа 2017 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе: инженера ООО "Премиум" Мукомолов В.В,
мастера ООО "Премиум" А. В. Яловая

провели обследование стояка ХВС в квартирах № 21,25,подвал по ул. Серышева,76.
В результате обследования выявлено: стояк металлический, визуально наблюдается
многочисленные следы коррозии и подтеков.

Вывод: требуется замена стояка хвс в квартирах № 21, 25, подвал.

Инженер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум"



В. В. Мукомолов



А. В. Яловая