

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

01.09.2017г

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Шмидта 11, при обследовании козырьков над входами в подъезды
выявлено не плотное прилегание козырька к фасадной стене и отсутствие
водосточного желоба, вследствие чего осадки разрушают асфальтовое
покрытие перед входом в подъезд.

Требуется замена козырьков над входами в подъезды с устройством
примыкания и водоотлива.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.

