

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Премиум"

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 08 апреля 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум" В. В. Мукомолова,
главного энергетика ООО "Премиум" Д. В. Акимова

провели обследование ВРУ и отключающего рубильника системы электроснабжения
дома № 54 по ул. Серышева. В результате обследования выявлено, что контакты
рубильника оплавлены, рубильник не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Вывод: требуется замена рубильника.

Инженер ООО "Премиум "

Главный энергетик ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

Д. В. Акимов