

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 28 декабря 2015 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование стояка П/С в квартирах № 54,61 по ул. Л.Толстого ,36.
В результате обследования выявлено: стояк п/с выполнен из металла
визуально наблюдается течь и многочисленные следы коррозии.

**Вывод: требуется замена стояка п/с в квартирах № 54,61 через
перекрытие.**

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая