

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 27 января 2015 г

АКТ аварийной ситуации

Комиссия в составе: инженера ООО "Премиум" Мукамоллов В.В,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая


провели обследование стояка ГВС,ХВС, у арендаторов, в кв.№ 1 и подвале по ул. Серышева,72.В результате обследования выявлено: стояках/в, г/в из металлола визуально наблюдается отслоение верхнего слоя и многочисленные следы подтёков.

Вывод: требуется замена стояков гвс, хвс у арендаторов, в кв. №1 и подвале.

Мастер ООО "Премиум"

Мастер ООО "Премиум "


Т. Б. Куматренко


А. В. Яловая