

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 19 января 2016 г

АКТ аварийной ситуации

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум " В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая


провели обследование стояка центрального отопления по ул. Шмидта, 15 кв. № 5,9
В результате обследования выявлено: что стояк ц/о из полипропилена,
визуально наблюдается разрушение верхнего слоя и подтеки.

Вывод: требуется замена стояков центрального отопления ч/з перекрытие.

Инженер ООО "Премиум"

 В. В. Мукомолов

Мастер ООО "Премиум "

 А. В. Яловая