

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

14.05.2016г

АКТ  
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.  
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.  
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:  
Л.Толстого 44, при обследовании козырьков над входами в подъезды  
выявлено не плотное примыкание козырьков к фасадной стене и отсутствие  
водосточных желобов из-за отсутствия которых, осадки разрушают плиты  
перед входами в подъезды.

Требуется устройство примыканий козырьков и водосточных желобов.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.  
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.

