

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 31 марта 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловая

провели обследование квартир № 120,121 по ул. Серышева,74.

В результате обследования установлено, что произошел износ

кровельного ковра, вздутие и растрескивание рулонного покрытия, в

результате чего произошло затекание осадков в квартиру.

Вывод: требуется замена кровельного покрытия над квартирами № 120,121.

Инженер ООО "Премиум - 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая